

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Устранить дефекты покрытия пола в игровой группы «Березка», в помещении мясо-молочного склада и постирочной, п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	17.09.2018
2.	Во всем здании детского сада систему канализации привести в рабочее состояние, п. 9.1, п. 9.6, п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	17.09.2018
3	Заменить смесители на умывальниках в детских туалетах; на пищеблоке и в буфетных установить смесители с душевой насадкой для ополаскивания посуды, п. 9.4., п. 6.16.1, п. 6.16.2, п.6.16.3, п. 13.5, п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	17.09.2018

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока исполнения, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солышкко» рабочего поселка Даниловка Даниловского муниципального района Волгоградской области  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора в гор.  
округе г. Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском,  
Даниловском, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском,  
Еланском районах

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
государственный надзор)



(подпись)

Картавцева С.А.  
(фамилия, имя, отчество)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоашиновском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах  
403300 Михайловка, Волгоградская область, ул. Московская, 88 «а». Тел 4-11-33; факс 4-13-08

ПРЕДПИСАНИЕ № 18-14-18

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«09» февраля 2018 г.

г. Михайловка  
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки

*(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)*

с «16» января 2018 г. по «09» февраля 2018 г.

в отношении: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» рабочего поселка Даниловка Даниловского муниципального района Волгоградской области,

*(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)*

по адресу: юридический и фактический адрес: Волгоградская область, р.п. Даниловка, ул. Северная, д. 15 «г»

*(место проведения проверки)*

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся в: линолеум в игровой группы «Березка» местами порван, расходятся стыки полотен; в помещении мясо-молочного склада и постирочной плитка на полу местами отсутствует, поверхность выровнена раствором бетона, имеющим шероховатую поверхность не допускающую качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; во всем здании детского сада система канализации в нерабочем состоянии – чугунные трубы местами с трещинами и разрушениями, стыки труб соединены не герметично, имеются открытые сливы (пищевая, постирочная), сифоны под раковинами вставлены в трубы без манжет обеспечивающими плотное прилегание; в местах присоединения раковин к системе канализации отсутствуют воздушные разрывы, сифоны замотаны ветошью; смесители на умывальниках в детских туалетах не работают, видны острые, ржавые края изливов смесителей, сняты аэраторы; на пищевой блоке и в буфетных отсутствуют смесители с душевой насадкой для ополаскивания посуды

*указываются выявленные нарушения*

чем нарушены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

*указываются нарушаемые нормативно-правовые акты*

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Предписание получено « 16 » 02 2018 г.

Заведующий Муниципальное казенное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад «Солнышко»  
рабочего поселка Даниловка  
Даниловского муниципального района  
Волгоградской области  
*должность*

  
*подпись*

Рыжкнна К.С.  
*Ф.И.О.*

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением № 39-328-18 от 09.02.18