

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Волгоградской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а, тел. (8442) 38-51-89, e-mail: [emercom@volganet.ru](mailto:emercom@volganet.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Михайловка, Даниловскому,  
Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам  
403371, р.п. Даниловка, ул. Строительная 12

р.п. Даниловка

(место составления акта)

« 26 » апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица

№ 014/06

По адресу/адресам: р.п. Даниловка, ул. Северная, 15 Г.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.о.г. Михайловка,  
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов Волгоградской  
области по пожарному надзору А.А. Куликова от 25 марта 2019 г. № 014/06

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
"СОЛНЫШКО" рабочего поселка ДАНИЛОВКА Даниловского муниципального района  
Волгоградской области (ОГРН 1023405575148 ИНН 3404003789)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” апреля 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 ч. 00 мин.  
“ 22 ” апреля 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 ч. 00 мин.  
“ 25 ” апреля 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 09 час 00 минут в течение 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г.  
Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,  
проводившим проверку ознакомлен: заведующая Бескровная Наталья Евгеньевна

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(-а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Михайловка, Даниловскому Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам УНД и ПР ГУ  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию МЧС России по Волгоградской области капитан внутренней службы Сныткин М.А.  
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов

и/или наименование экспертных организаций)


при проведении проверки присутствовали: заведующая Бескровная Наталья Евгеньевна  
Заведующий Эксперт Бескровная Н.Е.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов и лиц допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В спальнях и иных помещениях здания детского сада допускается применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	МКДОУ «Солнышко»
2.	При достижении АУПС и СОУЭ предельного состояния (срока службы) данные системы не выведены из эксплуатации и не списаны. К моменту достижения системой предельного состояния должны были приняты меры к созданию новой системы.	п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	МКДОУ «Солнышко»
3.	Отсутствуют эксплуатационные документы (паспорта, формуляры) пожарных рукавов, которыми укомплектованы внутренние пожарные краны.	п. 57 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012; п. 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83*	МКДОУ «Солнышко»
4.	Отсутствуют схемы внутреннего противопожарного водоснабжения зданий.	п. 58 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012	МКДОУ «Солнышко»
5.	Не производится вскрытие огнетушителей при ежегодной	п. 4.3.7, 4.3.14 СП 9.131.30-2009	МКДОУ «Солнышко»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 014/06 от 25.03.2019 года, предписание № 014/06/1/1 от 26.04.2019г. со сроком устранения 02.09.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Старший инспектор – государственный инспектор по г. Михайловки, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому, Фроловскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Сныткин М.А*

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Уполномоченный Васильева Валерьевна А.Е.*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

“26” 04 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

	<i>проверке.</i>		
6.	<i>2 пожарных шкафа на 2 этаже выполнены из горючего материала</i>	<i>п. 4 ст. 107 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ</i>	<i>МКДОУ «Солнышко»</i>
7.	<i>Внутреннее противопожарное водоснабжение не обеспечивает необходимую подачу воды для целей пожаротушения</i>	<i>п. 55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012, п. 6.8 СНиП 2.04.01-85*, п. 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83*</i>	<i>МКДОУ «Солнышко»</i>
8.	<i>Испытание наружной пожарной лестницы проведено силами необученного персонала, без аттестованного испытательного оборудования и измерительного инструмента с результатами его проверок</i>	<i>п. 6.4.1 ГОСТ Р 53254-2009</i>	<i>МКДОУ «Солнышко»</i>

▪ выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено:

▪ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)